

充电站信息及验收结果						
场站名称	益阳市赫山区佳宁娜广场充电站					
场站地址	益阳赫山梓山环路与益阳大道东路口光大银行对面停车场内					
场站状态	☐ 待运营	☒ 运营中	建设性质		☒ 新建 ☐ 扩建 ☐ 迁建 ☐ 其他	
建设单位	国网湖南电动汽车服务有限公司		设计单位		湖南华晨工程设计咨询有限公司	
施工单位	益阳市湘能农电服务有限公司		运维单位		国网湖南电动汽车服务有限公司	
充电设备信息						
充电桩类型	型号	数量(台)	单台额定功率(kW)	单台终端枪数(个)	功率合计(kW)	生产厂家
直流	ESD-750-1-B1	10	60	1	600	上海玖行能源科技有限公司
供电系统信息						
名称	型号	变压器容量(KVA)	出厂编号	防护等级	制造日期	生产厂家
箱式变电站	/	/	/	/	/	/
检测日期	2023年 7 月 27 日					
验收结果	根据《湖南省电动汽车充电基础设施建设与运营管理办法》湘发改能源[2021]916号与湘发改能源[2023]140号文件规范，对本站提供的资料及试品进行验收，该充电站验收结果为：合格。  (签章) 签发日期：2023年 8 月10 日					
检测人：		审核人：		批准人：		
苏 智 明		李 金 情		庄 登 文		