

NO: BN1230814391

充电站信息及验收结果						
场站名称	益阳奥林匹克公园西门充电站					
场站地址	益阳高新区奥林匹克公园院内西门入口广场北侧					
场站状态	<input type="checkbox"/> 待运营	<input checked="" type="checkbox"/> 运营中	建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 迁建 <input type="checkbox"/> 其他		
建设单位	益阳银星新能源科技有限公司		设计单位	湖南迪泰尔综合能源规划设计有限公司		
施工单位	湖南昌达输变电建设有限公司		运维单位	益阳银星新能源科技有限公司		
充电设备信息						
充电桩类型	型号	数量(台)	单台额定功率(kW)	单台终端枪数(个)	功率合计(kW)	生产厂家
直流	SEV1000/120Y-7	5	120	2	600	深圳市盛弘电气股份有限公司
直流	SEV1000/480F-7	8	120	2	960	深圳市盛弘电气股份有限公司
供电系统信息						
名称	型号	变压器容量(kVA)	出厂编号	防护等级	制造日期	生产厂家
箱式变压器	YBP-12/0.4-1000kVA	1000	23310059	IP44	2023.07	华翔翔能科技股份有限公司
箱式变压器	YB22G-12/0.4-630kVA	630	20230315	/	2023.03	益阳市广源电器有限公司
检测日期	2023年08月29日					
验收结果	<p>我司依据湘发改能源〔2021〕916号《湖南省电动汽车充电基础设施建设与运营管理办法》、湘发改能源规〔2023〕140《电动汽车充电基础设施验收报告示范文本》的相关要求，对该场站进行了文件审查和现场检查，该场站相关文件齐全，现场检测情况良好，经验收，该充电站合格。</p> <p style="text-align: right;">(签章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2023年9月6日</p>					
检测人:	审核人:		批准人:			
						