



NO: BN1231110639

充电站信息及验收结果						
场站名称	市政府大院示范点充电站					
场站地址	市政府大院					
场站状态	<input type="checkbox"/> 待运营	<input checked="" type="checkbox"/> 运营中	建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 迁建 <input type="checkbox"/> 其他		
建设单位	益阳城投智慧泊车科技有限公司		设计单位			
施工单位	国网湖南综合能源服务有限公司		运维单位	益阳益联电力建设集团有限公司益美新能源分公司		
充电设备信息						
充电桩类型	型号	数量(台)	单台额定功率(kW)	单台终端枪数(个)	功率合计(kW)	生产厂家
直流	FEVD21120	2	120	2	240	益阳欣达天马电器制造设备有限公司
交流	EFVA12007	26	7	1	182	益阳欣达天马电器制造设备有限公司
供电系统信息						
名称	型号	变压器容量(KVA)	出厂编号	防护等级	制造日期	生产厂家
箱式变压器	YBM-12/0.4	630	2303184	/	2023.03	益阳欣达天马电器制造设备有限公司
检测日期	2023年11月06日					
验收结果	<p>我司依据湘发改能源〔2021〕916号《湖南省电动汽车充电基础设施建设与运营管理办法》、湘发改能源规〔2023〕140《电动汽车充电基础设施验收报告示范文本》的相关要求，对该场站进行了文件审查和现场检查，该场站相关文件齐全，现场检测情况良好，经验收，该充电站合格。</p> <p style="text-align: right;">(签章) 签发日期: 2023年12月8日</p>					
检测人:	审核人:		批准人:			
杨平辉	朱晓宇		刘尧			